

Bydgoszcz, dnia 17.07.2020 r.

WZK. I. 1711. 3./2020

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 4 Ustawy „O ochronie przeciwpożarowej” z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późniejszymi zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 14 Ustawy „O samorządzie gminnym” z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018, poz. 994)

Inspektor ds. ppoż. Michał Miś

legitymujący się Legitymacją służbową nr 716 z dnia 21.04.2016 r. wydaną przez Urząd Miasta Bydgoszczy przeprowadził w dniu 17.07.2020... czynności kontrolno- rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Bydgoskie Centrum Informacji ul. Batorego
w Bydgoszczy

W kontroli uczestniczył / (a)

- 1) Pan Janusz Głogowski - 52 340 45 50
- 2)
- 3) (OKB imię i nazwisko, tel.)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Wykaz kontrolowanych obiektów:

- 1) Pomieszczenia BCI przy ul. Batorego
- 2)
- 3)

I. W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

1. Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono
w wyniku których wydano zaleceń pokontrolnych, z których wykonano / nie
wykonano:

2. Charakterystyka obiektu (wysokość, powierzchnia, liczba kondygnacji):

Budynek niski 3 kondygnacyjny, podpiwnicany
BCI zajmuje w dotychczas ok. 70m² + magazyn w piwnicy

3. Ilość osób mogących przebywać w budynku: ok. 20

4. Kategoria zagrożenia ludzi dla budynku: ZL III : PM

5. Warunki ewakuacji:

a) Poziome drogi ewakuacji (szerokość, wysokość, długość, wykończenie):

Drogi

b) Klatki schodowe (rodzaj schodów):

Wyteplona klatka w piwnicy (drożna o zmiennej szerokości)

c) Wyjścia ewakuacyjne:

Drogi

d) Oznakowanie:

Zgodne z PN

6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Brak

7. Podręczny sprzęt gaśniczy GP 6

a) Ilość środka gaśniczego w obiekcie Wystarczająco

b) Ważność legalizacji (termin) do 10.2020

8. Instalacja gazowa (tak/nie) - ostatnie badanie

Występuje w części pominionej przez doprowadzenia gaz do samego budynku (30.10.2019)

9. Instalacja elektryczna – ostatnie badanie

Badanie 5-letnie data pomiarów 07.10.2019 (uwaga podoble nr RAP-0038-2019)

10. Instalacja odgromowa stan, ostatnie badanie

Brak

11. Kotłownia CO (rodzaj) Sieć Miejska KPEC

a) Klasa odporności ogniowej dla: ścian zew., stropów, drzwi

12. Okresowa kontrola przewodów kominowych

Badanie przeprowadzone 01.07.2020 (Brak uwag)

13. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

a) Data powstania, data ostatniej aktualizacji

09.2011 - brak aktualizacji. IBP

b) Zapoznanie pracowników z IBP

Pracownicy zapoznani z IBP (odnotowania 30.09.2018)

14. Praktyczne ćwiczenia z ewakuacji (udział PSP)

Brak uwag

15. Szkolenie pracowników w zakresie ppoż.

Podjęte z BHP (14.07.2020)

16. Instalacja wykrywania pożaru (CSP)

Brak

17. Oświetlenie ewakuacyjne

Występuje w części pominionej - brak przeglądu

18. Inne uwagi i spostrzeżenia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. Zalecenia i wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości:

- 1 Wykonać naprawy instalacji elektrycznej zgodnie z protokołem RAP-0038-2019
- 2 Wykonać przegląd osł elektrycznych
- 3 Aktualizacja ISP zgodnie z § 6.7 rozp [5]
- 4 Oddzielić część pinierną drzwiami EI30 zgodnie z § 250 rozp [4]
- 5 Dostosować kraty okiennej do dimerenia od wew. zgodnie z § 4.18.9 rozp [5]

.....
.....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o możliwości wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z treścią podpisano bez zastrzeżeń / ~~z~~ zastrzeżeniami (niepotrzebne skreślić)

Zastrzeżenia do protokołu (kontrolowany)

.....
.....
.....
.....

Oryginał protokołu pozostawiono kontrolowanemu. O wykonaniu powyższych zaleceń powiadomić Wydział Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Miasta Bydgoszczy do dnia

30.06.2021

17.07.2020

Jarosław Głogowski

Inspektor

(data, podpis i pieczęć osoby kontrolowanej)

INSPEKTOR

Michał Miś

17.07.2020

(data, podpis i pieczęć osoby kontrolującej)

Obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. „o ochronie przeciwpożarowej” (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późniejszymi zm).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2018, poz. 994).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”